Configurazione T 230

T 2 3 0 - X X X X - I T X X - X X X - X X - X X X

1. Tipologia contatore e posizione montaggio
2. Portata nominale
3. Collegamento unità elettronica
4. Lingua
5. Logo
6. Tipologia sonde di temperatura
7. Sensori di temperatura
8. Alimentazione
9. Comunicazione
10. Omologazione / Conformità
11. Unità di misura

Opzioni addizionali

1. Tipologia contatore e posizione montaggio		
Calorie	- ritorno	A
	- mandata	B
Combinato calorie / frigorie	- ritorno	C
	- mandata	E
Frigorie	- ritorno	G
	- mandata	H

2. Portata nominale				
Qp 0,6 m³/h	110mm	PN16	attacco filettato 3/4"	05
Qp 1,5 m³/h	110mm	PN16	attacco filettato 3/4"	21
	130mm	PN16	attacco filettato 1"	26
Qp 2,5 m³/h	130mm	PN16	attacco filettato 1"	36

3. Collegamento unità elettronica		
Unità rimovibile	- cavo fisso: 1,5m	C

4. Lingua	
Italiano	IT

5. Logo	
Eykon Solutions	00
Personalizzato	XX

6. Tipologia sonde di temperatura		
PT500 - fisse	/ un sensore inserito	P

7. Sensori di temperatura				
PS Ø 5,0 x 45 mm	16 bar	105°C	1,5m	0F
	16 bar	105°C	5,0m	0G
PS Ø 5,2 x 45 mm	16 bar	105°C	1,5m	0H
	16 bar	105°C	5,0m	0J

8. Alimentazione		
Pile 6 anni		A
Pile 11 anni	- lettura diretta o M-Bus	E
	- wM-Bus o LoRaWAN®	F

9. Comunicazione	
M-Bus	B
wM-Bus 868 MHz AMR *)	E
LoRaWAN® *)	W
Uscita ad impulsi	L
Senza	0

10. Omologazione / Conformità	
Conforme MID, Classe 2	M2
Conforme MID, Classe 3	M3
Omologato secondo normativa nazionale	CL
Verificato secondo normativa nazionale	TL
Verificato secondo CEN 1434, Classe 2	T2
Verificato secondo CEN 1434, Classe 3	T3

11. Unità di misura	
kWh	A
MWh (3 decimali)	B
MJ	C
GJ (3 decimali)	D

Opzioni addizionali		
Posizione di installazione	- modificabile	PB
Unità elettronica con	- IP65 (IP_CALC65)	01
Attestato di verifica	- cartaceo	PP
	- elettronico (file Excel via email)	PE

*) richieste indicazioni aggiuntive