Configurazione T 450

U H 4 0 - X X X X - I T X X - X X X - X X X X - X X X

1. Tipologia contatore e posizione montaggio
2. Portata nominale
3. Collegamento unità elettronica
4. Lingua
5. Logo
6. Tipologia sonde di temperatura
7. Sensori di temperatura
8. Comunicazione
9. Ingressi impulsi
10. Alimentazione
11. Classe di protezione
12. Omologazione / Conformità
13. Unità di misura

Opzioni addizionali

1. Tipologia contatore e posizione montaggio				
Calorie			- ritorno	A
			- mandata	B
Combinato calorie / frigorie			- ritorno	C
			- mandata	E
Frigorie			- ritorno	G
			- mandata	H
2. Portata nominale				
Qp 0,6 m³/h	110mm	PN16	attacco filettato 3/4"	05
		PN25	attacco filettato 3/4"	06
	190mm	PN16	attacco filettato 1"	07
		PN25	attacco filettato 1"	09
Qp 1,5 m³/h	110mm	PN16	attacco filettato 3/4"	21
		PN25	attacco filettato 3/4"	22
	130mm	PN16	attacco filettato 1"	26
		PN25	attacco filettato 1"	27
	190mm	PN16	attacco filettato 1"	23
		PN25	attacco filettato 1"	25
Qp 2,5 m³/h	130mm	PN16	attacco filettato 1"	36
		PN25	attacco filettato 1"	37
	190mm	PN16	attacco filettato 1"	38
		PN25	attacco filettato 1"	40
Qp 3,5 m³/h	260mm	PN16	attacco filettato 1 1/4"	43
		PN25	attacco filettato 1 1/4"	44
Qp 6 m³/h	260mm	PN16	attacco filettato 1 1/4"	53
		PN25	attacco filettato 1 1/4"	54
Qp 10 m³/h	300mm	PN16	attacco filettato 2"	53
		PN25	attacco filettato 2"	54
3. Collegamento unità elettronica				
Unità rimovibile			- cavo fisso: 1,5m	C
			- cavo fisso: 5,0m	E
4. Lingua				
Italiano				IT
5. Logo				
Eykon Solutions				00
Personalizzato				XX
6. Tipologia sonde di temperatura				
PT500 - rimovibili			/ sonde libere	E
			/ un sensore inserito	F
PT100 - rimovibili			/ sonde libere	A
7. Sensori di temperatura				
DS M10x1 27mm	PN25		1,5m	0B
			2,5m	0C
DS M10x1 38mm	PN25		1,5m (solo PT500)	0D
			2,5m (solo PT500)	0E
PS Ø 5,0 x 45mm	PN16		1,5m	0F
			5,0m	0G
PS Ø 5,2 x 45mm	PN16		1,5m	0H
			5,0m	0J
PU Ø 6 x 60mm	PN25		3,0m / universale	0S
			5,0m / universale	0T
			10,0m / universale	0U
Senza sonde				00
8. Comunicazione				
M-Bus				B
Wireless M-Bus con antenna integrata				E
Wireless M-Bus con attacco SMA per antenna esterna				F
LoRaWAN® con antenna integrata				7
LoRaWAN® con attacco SMA per antenna esterna				8
Uscita ad impulsi				P
Senza				0
9. Ingressi impulsi				
Senza				0
Con n. 2 ingressi				1
10. Alimentazione				
Pila 6 anni				A
Pila 11 anni				B
Pila 16 anni				C
Pila 20 anni (non per wM-Bus o LoRaWAN®)				D
11. Classe di protezione				
Elettronica IP54 / Misuratore IP54 (solo riscaldamento)				A
Elettronica IP54 / Misuratore IP65				B
Elettronica IP54 / Misuratore IP68				C
Elettronica IP68 / Misuratore IP68				D
12. Omologazione / Conformità				
Conforme MID, Classe 2				M2
Conforme MID, Classe 3				M3
Omologato secondo normativa nazionale				CL
Verificato secondo normativa nazionale				TL
Verificato secondo CEN 1434, Classe 2				T2
Verificato secondo CEN 1434, Classe 3				T3
13. Unità di misura				
kWh				A
MWh				B
MJ				C
GJ				D

Contea Srl - Via G. Verdi, 12 - 24121 Bergamo

info@conteaplus.com www.conteaplus.com