Configurazione T 550

U H 5 0 - X X X X - I T X X - X X X - X X X X - X X X

1. Tipologia contatore e posizione montaggio
2. Portata nominale
3. Collegamento unità elettronica
4. Lingua
5. Logo
6. Tipologia sonde di temperatura
7. Sensori di temperatura
8. Alimentazione
9. Comunicazione / Modulo 1
10. Comunicazione / Modulo 2
11. Data-logger
12. Omologazione / Conformità
13. Unità di misura

Opzioni addizionali

1. Tipologia contatore e posizione montaggio			
Calorie	- ritorno		A
	- mandata		B
Combinato calorie / frigorie	- ritorno		C
Frigorie	- ritorno		G
	- mandata		H
Calorie	- ritorno	- sonde 4 fili	L
	- mandata	- sonde 4 fili	M
Combinato calorie / frigorie	- ritorno	- sonde 4 fili	N
Frigorie	- ritorno	- sonde 4 fili	T
	- mandata	- sonde 4 fili	U
Misuratore di portata (soltanto)			D

2. Portata nominale				
Qp 0,6 m³/h	110mm	PN16	attacco filettato 3/4"	05
		PN25	attacco filettato 3/4"	06
	130mm	PN16	attacco filettato 1"	03
		PN25	attacco filettato 1"	04
	190mm	PN16	attacco filettato 1"	07
		PN25	attacco filettato 1"	09
		PN25	attacco flangiato DN20	08
Qp 1,5 m³/h	110mm	PN16	attacco filettato 3/4"	21
		PN25	attacco filettato 3/4"	22
	130mm	PN16	attacco filettato 1"	26
		PN25	attacco filettato 1"	27
	190mm	PN16	attacco filettato 1"	23
		PN25	attacco filettato 1"	25
		PN25	attacco flangiato DN20	24
Qp 2,5 m³/h	130mm	PN16	attacco filettato 1"	36
		PN25	attacco filettato 1"	37
	190mm	PN16	attacco filettato 1"	38
		PN25	attacco filettato 1"	40
		PN25	attacco flangiato DN20	39
Qp 3,5 m³/h	260mm	PN16	attacco filettato 1 1/4"	45
		PN25	attacco filettato 1 1/4"	47
		PN25	attacco flangiato DN25	46
Qp 6 m³/h	260mm	PN16	attacco filettato 1 1/4"	50
		PN25	attacco filettato 1 1/4"	51
		PN25	attacco flangiato DN25	52
	150mm	PN16	attacco filettato 1 1/4"	55
Qp 10 m³/h	300mm	PN16	attacco filettato 2"	60
		PN25	attacco filettato 2"	62
		PN25	attacco flangiato DN40	61
	200mm	PN16	attacco filettato 2"	63
Qp 15 m³/h	270mm	PN25	attacco flangiato DN50	65
	200mm	PN25	attacco flangiato DN50	69
Qp 25 m³/h	300mm	PN25	attacco flangiato DN65	70
Qp 40 m³/h	300mm	PN25	attacco flangiato DN80	74
Qp 60 m³/h	360mm	PN25	attacco flangiato DN100	83

3. Collegamento unità elettronica			
Unità rimovibile	- cavo fisso:	1,5m	C
		3,0m	D
		5,0m	E
Unità rimovibile	- cavo staccabile:	1,5m	P
		3,0m	Q
		5,0m	R

4. Lingua	
Italiano	IT

5. Logo	
Eykon Solutions	00
Personalizzato	XX

6. Tipologia sonde di temperatura			
PT500	- rimovibili	/ sonde libere	E
		/ un sensore inserito	F
		/ sensore inseribile (opzionale)	G
PT500	- fisse	/ sonde libere	N
		/ un sensore inserito	P
		/ sensore inseribile (opzionale)	R
PT100	- rimovibili	/ sonde libere	A
		/ un sensore inserito	B
		/ sensore inseribile (opzionale)	C
Senza sonde (solo misuratore di portata)			0

7. Sensori di temperatura					
DS M10x1	27mm	PN25	150°C	1,5m	0B
				2,5m	0C
	38mm	PN25	150°C	1,5m (solo PT500)	0D
				2,5m (solo PT500)	0E
PS Ø 5,2 x	45mm	PN16	150°C	1,5m	0H
				5,0m	0J
PL Ø 6 x	100mm	PN25	180°C	2,0m	0M
				5,0m (solo PT500)	0N
PU Ø 6 x	60mm	PN25	150°C	3,0m / universale	0S
				5,0m / universale	0T
				10,0m / universale	0U
Senza sonde					00

8. Alimentazione	
Pila 6 anni (AA x2)	A
Pila 6 anni (tipo D)	B
Pila 11 anni (tipo C)	C
Pila 11 anni (tipo D)	E
Pila 16 anni (tipo D)	F
Alimentazione 12 - 24V AC/DC	M
Alimentazione 220 V AC con cavo 1,5m	N
Alimentazione 220 V AC con cavo 5,0m	P
Senza	0

9. Comunicazione / Slot 1	
M-Bus	B
M-Bus con n. 2 ingressi per impulsi	N
Uscita ad impulsi	P
Uscita analogica	A
Senza modulo	0

*) richieste indicazioni aggiuntive

°) modulo richiede alimentazione 24V

10. Comunicazione / Slot 2	
M-Bus	B
Wireless M-Bus con antenna integrata *)	E
Wireless M-Bus con attacco SMA per antenna esterna *)	F
LoRaWAN® con antenna integrata *)	4
LoRaWAN® con antenna esterna *)	5
NB-IoT	1
NB-IoT inclusa SIM	2
NB-IoT inclusa SIM fornita dal cliente	3
ModBus °)	X
BACnet °)	Z
Uscita ad impulsi	P
Uscita analogica	A
Senza modulo	0

11. Data-logger	
Senza	0
Datenlogger 8 canali	8

12. Omologazione / Conformità	
Conforme MID, Classe 2	M2
Conforme MID, Classe 3	M3
Omologato secondo normativa nazionale	CL
Verificato secondo normativa nazionale	TL
Verificato secondo CEN 1434, Classe 2	T2
Verificato secondo CEN 1434, Classe 3	T3

13. Unità di misura (display)			
Fisso:	- kWh	(fino a Qp 10)	A
	- MWh	(3 decimali fino a Qp 10, poi 2)	B
	- MJ	(fino a Qp 2,5)	C
	- GJ	(3 decimali fino a Qp 2,5, poi 2)	D
Lampeggiante:	- kWh	(fino a Qp 10)	G
	- MWh	(3 decimali fino a Qp 10, poi 2)	H
	- GJ	(3 decimali fino a Qp 2,5, poi 2)	K
Solo portata:	- m^3	(2 decimali fino a Qp 10, poi 1)	V